

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Модель: Котлы газовые настенные однокотурные E one

E one 24

E one 30

E one 35



1. Предупреждения безопасности
2. Название деталей
3. Правильное применение котла
До использования котла
Во время использования
Предупреждение по защите котла от замерзания в зимний период
Когда вы не используете котел на протяжении короткого периода времени(2-3дня)
Случаи длительного неиспользования котлом
4. Пульт управления(Переднее)
5. Пульт управления(Опционально)
6. Код ошибки
7. Подача воды
8. Способ настройки резервуара для горячей воды (датчик термостата)
9. Проверка неисправностей перед обращением за помощью

- Данная инструкция по применению может быть использована для наилучшего использования товара







Пожалуйста, перед использованием данного оборудования, в целях вашей безопасности ознакомьтесь с инструкцией по применению

1. Предупреждения безопасности


- Предупреждения безопасности, описанные в данной инструкции по применению, включают важную информацию по обеспечению безопасности во время использования данной продукции. В случае пренебрежения пользователем данных рекомендаций, возможны имущественные потери.
- Для обеспечения безопасности в соответствии с уровнем опасности, имеются обозначения «ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», каждое из которых имеет свое определение;

«ОПАСНО»	Когда не соблюдены требуемые условия, данная надпись означает большую опасность.
«ВНИМАНИЕ»	Когда не соблюдены требуемые условия, данная надпись означает скрытую опасность
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»	Когда не соблюдены требуемые условия, данная надпись означает скрытую опасность, которая может нанести легкий или несерьезный вред здоровью.

- Определения к символам на продукции или в инструкции означают следующее;

	Данный символ означает «Строгое следование инструкции»
	Данный символ означает «Не трогать»
	Данный символ означает «Запрещено»
	Данный символ означает «Держать на расстоянии от огня»
	Данный символ означает «Заземлить для защиты от электрического удара»
	Данный символ означает «Внимание под напряжением»


«ОПАСНО»




- Пожалуйста, проверьте утечку газа или прерывистую подачу газа с помощью мыльной воды.
- Утечка газа может привести к взрыву.
- В случае утечки газа следует;

* Если появились мыльные пузыри или вы чувствуете запах газа (как у сгнившего лука), значит присутствует утечка газа;

1. **ВНИМАНИЕ**, немедленно прекратите использование оборудования, закройте кран подачи газа.
2. Откройте окно для проветривания
3. Свяжитесь с экстренными службами.



- Если есть утечка газа, пожалуйста, не делайте следующего;
- Не используйте зажигалку или спички, также не используйте розетку.
- Не используйте электричество и не трогайте вентилятор или выключатель



- В ходе эксплуатации необходимо следить за сохранением подачи свежего воздуха в помещении.
- В случае скопления выхлопного газа в помещении возникает риск удушья вследствие отравления угарным газом (СО), поэтому во время работы котла запрещается оставлять открытыми дверь из котлойд в жилое помещение и окно, расположенное рядом с выхлопным отверстием.
- Нарушение баланса между подачей и выхлопом газа препятствует нормальному режиму горения и может привести к существенному сокращению срока эксплуатации котла.
- Воздухозаборник в нижней части и вентиляционное отверстие в верхней части котла должны быть всегда открыты.


Помещение, где находится котел, должно быть чистым




- Не оставляйте ничего горячего или воспламеняющегося рядом с котлом.

*Если рядом с котлом находятся легко воспламеняющиеся материалы, например, бензин, газ или винил, то это может привести к возникновению пожара.


«ВНИМАНИЕ»




- Пожалуйста, не используйте котел для других целей, кроме как для отопления и горячего водоснабжения.
- Сушка, размещение и касание вещей могут стать причиной пожара.
- Использование горячей воды для питья может принести вред здоровью.




- Пожалуйста, перед применением проверьте тип подаваемого газа.
- Если вы используете товар в первый раз или вы переезжаете, проверьте тип подаваемого газа.
(Балон со сжиженным газом «LPG»/природный - магистральный газ «LNG»)
- Если подаваемый газ и указанный для котла газ не совпадают, это может привести к неисправности котла.
- Название типа газа написано на правом боку котла.



- Запрещается трогать провод электропитания мокрыми руками.
- Вставление или извлечение вилки электропитания мокрыми руками может привести к поражению током.



- Трубки подачи и отвода воздуха необходимо проверять на отсутствие зазоров, а дымоход — на наличие трещин.
- Появление зазоров на трубках подачи и отвода воздуха либо трещин в дымоходе может привести к отравлению угарным газом (монооксидом углерода).





- Пожалуйста, не трогайте дымоход или трубу при работе котла.
- Не рекомендуется прикасаться к трубам и дымоходу во время работы котла, так как они сильно нагреваются и могут вызвать ожог.



- Будьте осторожны при использовании ГВС.
- В случае использования слабой струи ГВС или сразу после включения ГВС может резко пойти горячая вода, что чревато ожогами для детей и людей с ограниченными возможностями.


«ВНИМАНИЕ»

- Пожалуйста, не открывайте крышку котла.
- Если вы откроете крышку котла и начнете чинить или перемоделировать, вы можете обгореть или пораниться электрическим током.
- После того, как вы воспользовались сервисом, закройте крышку котла.
- Подалуйста, при неполадке в газовой трубу обращайтесь в сервисный центр.




- Настенный газовый котел должен обязательно проходить ежегодное техническое обслуживание.
- Мы не несем ответственность за происшествия, которые случились из-за того, что вы нерегулярно обращались в сервисный центр.
- Если важная деталь становится непригодной, например, вентилятор, предохранительный клапан, температурный сенсор, силовой блок управления, циркуляционный насос, то это может привести к неблагоприятным последствиям.

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ»




- При работе котла, пожалуйста, удостоверьтесь, что открыт хотя бы один распределительный кран.
- Работа котла при полном закрытии клапанов распределителя может привести к перегреванию и образованию избыточного давления, что может стать причиной ожогов, возникновения шумов, а также сократить срок эксплуатации оборудования.


«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»




- Не отключайте прибор, даже когда вы не используете его в зимний период.
- Защита от замерзания работает от электричества.
- Замерзание может привести к неисправностям котла и труб.




- Пожалуйста, оставляйте распределительный кран (на отопление) и кран подачи газа открытыми во время зимнего периода.
- Для защиты от замерзания котел должен находиться в рабочем состоянии.
- Если распределительный кран и клапан подачи газа закрыты, то котел не будет работать должным образом, в свою очередь, замерзание может привести к повреждениям котла и труб.



- Все открытые трубопроводы (кроме газовых труб) должны быть снабжены теплоизоляцией.
- Открытые участки труб в зимнее время могут быть повреждены морозом.
- Особенно важно обеспечить теплоизоляцию труб водоснабжения и подачи теплой воды.




- Пожалуйста, если длительно не используете трубы, полностью избавьте их от воды
- Если в зимнее время года котел не планируется использовать в течение долгого времени в связи с отсутствием жильцов или по какой-либо иной причине, из его труб необходимо удалить всю жидкость.




- Когда чистите котел, пожалуйста, отключайте его от сети.
- Избегайте чистки котла с помощью воды или влажной тряпки, а то можно получить удар электрическим током.


«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»



- Пожалуйста, приступите к использованию после проверки питания.
- Перед тем, как приступить к использованию, проверьте питание в сети. Высокое или низкое напряжение может привести к возникновению пожара, уменьшению срока эксплуатации котлы и неисправностям его функций.



- Пожалуйста, полностью откройте кран подачи газа.
- Если вы откроете клапан наполовину, это может привести к неполадкам в системе котла.



- При подаче воды не оставляйте клапан подачи воды открытым на длительное время.
- Утечки воды могут привести к затоплению вашего дома.





- Пожалуйста, не засовывайте инструкцию или сертификат внутрь прибора.
- Это может привести к пожару.

- Не включайте пульт управления и не изменяйте в нём температуру во время использования горячей воды
- Обратные действия могут привести к появлению внезапного ГВС

⇒ После прочтения данной инструкции, пожалуйста, положите ее на видное место. И при переезде на другое место, передайте ее другому владельцу.

2. Название деталей

- Необходимо знать основные узлы котла.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

3. Правильное применение котла

До использования котла


1. Проверьте тип газа.

- Если вы используете котёл в первый раз или вы переезжаете, проверьте совпадают ли подаваемый тип газа, и тип, предписанный для использования в котле(Баллон со сжиженным газом «LPG»/ природный(магистральный) газ «LNG»)
- Тип газа указан на наклейке, расположенном в правом боку котла.




2. Проверьте электрическое питание.

- Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключен котел к электричеству.




3. Проверьте клапан подпитки.

- В случае нехватки воды в трубах отопления в результате протекания или испарения, на ЖК дисплее комнатного термостата отображается код ошибки A5, и котел прекращает работу.
- В этом случае необходимо добавить в систему воды в соответствии с рекомендациями руководства пользователя.



4. Проверьте штуцер подачи газа.

- Пожалуйста, проверьте запорную арматуру, открыт ли кран для работы.




5. Проверьте каждое помещение на подключение к запорной арматуре.

- Пожалуйста, проверьте подключено ли каждое помещение к запорной арматуре.



6. Проверьте пространство вокруг помещения котла.


- Пожалуйста, уберите все горючие и воспламеняющиеся материалы и не кладите белье на дымоход. Обратные действия могут вызвать пожар.



Во время использования
1. Предупреждение об утечке газа

- Проверьте утечку газа в месте подачи газа с помощью мыльной воды (Если появляются пузыри или характерный запах, то значит присутствует утечка газа, в этом случае немедленно свяжитесь с сервисным центром или ближайшим поставщиком газа).


- 1) Закройте запорную арматуру.


Действия во время утечки газа

- 1) Если вы чувствуете утечку газа, сразу, прекратите пользование котлом.



- 2) Закройте запорную арматуру.



- 3) Откройте окно или дверь для вентиляции помещения.



- 4) Немедленно свяжитесь с сервисным центром.



- 5) **Пожалуйста, не совершайте нижеописанных действий.**

«ОПАСНО»

Не используйте зажигалку или спички, не пользуйтесь розеткой



«ОПАСНО»

Не используйте электричество и не трогайте вентилятор или выключатель




2. Предупреждение по проветриванию помещений

- Пожалуйста, удостоверьтесь, что при использовании котла в помещении правильно установлен дымоход.
- Если вентиляция неправильная, то это может привести к уменьшению срока эксплуатации котла.
- Также просачивание выхлопного газа внутрь дома может привести к отравлению окисью углерода(CO).




3. Возникновение пламени

- Во время пользования котлом, пожалуйста, будьте осторожны, не обожитесь дымоход или трубы горячие.




4. Предупреждение по пожару и взрыву

- Пожалуйста, не используйте котел для иных целей, кроме как для горячего водоснабжения и отопления.
- Пожалуйста, не храните у котла горячие и воспламеняющиеся материалы.
- Вышеописанные действия могут вызвать пожар.



Предупреждение по защите котла от замерзания в зимний период

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»




Оголенные трубы необходимо теплоизолировать при необходимости

- Пожалуйста, теплоизолируйте оголенные трубы.
- Безопасней защищать оголенные трубы теплоизоляционным материалом.
- Нужно теплоизолировать воздухозаборные трубы и водяные подводы.

Когда вы не используете котел на протяжении короткого периода времени (2-3дня)

1. Проверьте электропитание


- Удостоверьтесь, что котел подключен правильно и безопасно. Система защиты от замерзания работает только с подключенным электропитанием. (Когда в котле нет воды, не включайте котел. Обратное действие может повлечь неисправности в насосе или привести к перегреву котла.)




2. Проверьте клапан подпитки



3. Проверьте запорную арматуру



4. Проверьте, включены ли клапаны каждого помещения




Случай длительного неиспользования котлом

- Во время длительного неиспользования котлом, пожалуйста, отключите от розетки котёл и откройте клапан горячей воды для того, чтобы слить горячую воду.


1. Прекращение питания

- Отключите котел от электрического питания.




2. Отключите подачу газа

- Закройте кран подачи газа.




3. Отключите подучу воды

- Пожалуйста, закройте клапан подпитки.




4. Выпуск воды отопления

- Слейте с котла воду, поворачивая налево ниппель водослива, который находится внизу котла.
- Откройте все распределительные краны в помещении для того, чтобы слить всю воду



4. Пульт управления(Переднее)


ИНДИКАТОР РЕЖИМА




- : Включение / выключение электропитания котла. После выбора нужных настроек меню можно закрыть, нажав на эту кнопку.
- : Изменение значения температуры отопления или нагревания воды.
- : Изменение значения температуры отопления или нагревания воды.
- : Незамедлительное применение выбранных настроек температуры. Закрытие диалога, отображающего выбранные настройки температуры.
- : Выбор режима: отопление, нагрев воды, отопление и нагрев воды.
- : Устранение (ручной перезапуск) ошибки.

	Отопления	Не отображается, когда котел выключен либо работает в режиме ГВС. Мигает во время отопления, выбранная температура отопления отображается постоянно.
	ГВС	Мигает во время ГВС, выбранная температура ГВС отображается постоянно. Другие действия не отображаются.
	Предотвращение замерзания	Отображается в случае запуска режима предотвращения замерзания.
	Отопление и ГВС	Отображается в случае запуска режима Выбор режим.
	Только ГВС	Отображается в случае запуска режима только ГВС.
	Температура	Показывает текущую температуру. Выбранная температура и код ошибок мигают.
	Огонь	Отображается в случае обнаружения системой возгорания.
	Коды ошибок	Мигает в случае возникновения неисправности в системе.

Режим «Питание»



Кнопка «» используется для включения или выключения котла. При включении котла в окне температуры отображается последнее выбранное значение.


Регулирование температуры (Отопление и ГВС)








«Осторожно»

Не рекомендуется использовать продолжительное время на повышенной температуре. Это может привести к ожогам.

⇒ Если в помещении проживают дети, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата либо неспособные передвигаться без посторонней помощи, необходимо уделить особое внимание следующим вопросам.



1. Кнопка «» позволяет переключаться между режимом «Выбор режим» или «Только ГВС». (На дисплее можно проверить текущий режим  «Выбор режим»  либо «Только ГВС»)
2. После изменения температуры при помощи кнопок «» и «» новое значение отображается на дисплее.

Режим	Диапазон регулировки температура
Отопление	40~80 градусов
ГВС	30~60 градусов

5. Пульт управления(Опционально)

ИНДИКАТОР РЕЖИМА

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------------|
| | Работа «Комнатная температура» | | Работа «Температура теплоносителя» |
| | Работа «Таймер» | | Работа «Вне дома» |
| | Работа в аварийном режиме | | |

КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ

- Температуры теплоносителя
- Температуры ГВС
- Интервала между циклами

ТЕМПЕРАТУРА


С помощью этой функция вы можете установить.

- Температуру теплоносителя от 40 до 80 градусов.
- Комнатную температуру от 10 до 40 градусов.

КНОПКА «ТАЙМЕР»

Позволяет использовать котел в циклическом режиме.

Котёл будет включаться на 5-60 минут с интервалами от 1 до 12 часа соответственно.



ИНДИКАТОР РАБОТЫ КОТЛА

Включается при работе котла.

ИНДИКАТОР РЕЖИМА ГВС

Показывает выбранный режим работы ГВС от 37 до 60 градусов.

КНОПКА «Только ГВС»

Используя это кнопку, установите необходимую температуру горячей воды 37-45, 50, 55, 60 градусов.

ВЫБОР РЕЖИМА ОТОПЛЕНИЯ

- Комнатная температура
⇒ Установка температуры по комнатной температуре
- Температура теплоносителя
⇒ Установка температуры воды в радиаторах или трубах пола

КНОПКА «ПИТАНИЕ»

Кнопка включения или выключения котла с индикатором состояния.

КНОПКА «ВЫБОР РЕЖИМ»

Режим «Выбор режим» - одно нажатие. Последующее нажатие кнопок «Регулировка» позволит установить нужную температуру.

- Температуру теплоносителя от 40 до 80 градусов.
- Комнатную температуру от 10 до 40 градусов.

Режим «Отсутствия» - два нажатие. Используется когда помещение не используется людьми длительное время.


Режим «Только ГВС» - три нажатие. При включении этого режима работает только ГВС. Контур отопления переключается в режим «Защиты от замерзания»

Режим «Отопление»


1. После нажатия кнопки «Питание» включается регулятор температуры.



2. Когда после нажатия кнопки «Выбор режим» на дисплее появляется значок «Температура теплоносителя» (либо значок «Комнатная температура»), изображение выбранной температуры и настроенная температура отопления исчезают.
 - Значок «Температура теплоносителя»: режим регулирования температуры теплоносителя (40–80 градусов)
 - Значок «Комнатная температура»: режим регулирования температуры в помещении (10–40 градусов)




3. Для настройки нужной температуры теплоносителя следует нажать кнопку «Регулировка».
 - Чтобы привести котел в действие, необходимо выбрать более высокое значение температуры, чем текущее, отображаемое в меню регулирования.
4. После выбора нужной температуры значение исчезнет на 5 секунд, после чего котел отобразит новое значение текущей температуры, которое будет автоматически сохранено.



Режим «Отсутствия»

- Функция отсутствия применяется, когда нужно покинуть помещение или приостановить отопление на некоторое время. Она позволяет временно прекратить работу котла. Если температура воды в трубах котла опустится ниже 5 градусов, активируется функция предотвращения замерзания, вода нагреется до 40 градусов, после чего работа котла снова автоматически остановится.
1. После нажатия кнопки «Питание» включается регулятор температуры.
 2. После нажатия кнопки «Выбор режим» на дисплее должен отобразиться значок «Отсутствия».
 3. Чтобы выйти из режима отсутствия, нужно нажать кнопку «Выбор режим».




Режим «Таймер»

- В режиме расписания можно запрограммировать автоматическое включение котла на 5–60 мин. с интервалами на 1—12 часов.
1. После нажатия кнопки «Питание» включается регулятор температуры.




2. При нажатии кнопки «Таймер» на дисплее появляется значок «Таймер», а также пункт выбора времени с цифрами.



3. При помощи кнопки «Регулировка» можно настроить нужный промежуток времени между запусками котла.
 - Промежуток может равняться от 1 до 12 часов.




4. При нажатии кнопки «Таймер» на дисплее появляется время работы.



5. При помощи кнопки «Регулировка» можно выбрать необходимое время работы.
 - Время работы можно выбрать в промежутке от 5 до 60 минут.



6. Чтобы сохранить таймер, нужно нажать кнопку «Таймер».



7. Чтобы отключить режим таймера, следует нажать кнопку «Таймер». После исчезновения значка «Таймер» котел переходит в прежний режим.

Например

- Установленная промежуток на 20 минут
- Установленный интервал на 4 часа

20 минут	4 часа	20 минут	4 часа
Работает	Не работает	Работает	Не работает


Как использовать ГВС

Избавляет от неудобств, связанных с перепадами температуры воды (от слишком холодной до слишком горячей)


- ⇒ Искусственный интеллект поддерживает постоянную температуру во время использования теплой воды.
- ⇒ Эта собственная разработка нашей компании, она позволяет сохранять постоянную температуру воды даже после кратковременного выключения.

В случае использования теплой воды в режиме отопления и расписания (отопление и нагрев воды используются одновременно)

1. После нажатия кнопки «Питание» включается регулятор температуры.
2. При нажатии кнопки «Только ГВС» на дисплее отображается выбранная температура нагревания воды.




3. При помощи кнопки «Регулировка» можно настроить необходимую температуру нагревания воды.
 - Доступные значения температуры: 30–60 градусов(изменение по 1 градус)
4. Теплая вода начинает подаваться вскоре после открытия крана.
 - После закрытия крана теплой воды котел переходит в режим отопления.
 - Объем теплой воды регулируется при помощи устройств регулировки давления и расхода жидкости, установленных внутри котла.




При использовании режима «Только ГВС» - без отопления

1. После нажатия кнопки «Питание» включается регулятор температуры.




2. Необходимо нажать кнопку «Выбор режим», чтобы на дисплее отобразилась только настроенная температура нагрева воды.



3. При помощи кнопки «Регулировка» можно настроить необходимую температуру нагревания воды.
 - Доступные значения температуры: 30–60 градусов(минимальное изменение — 1 градус)

4. После закрытия крана котел остается в режиме ожидания использования теплой воды. При повторном открытии крана теплой воды отображается значок горения и загорается лампочка рабочего режима.




6. Код ошибки

№	Код ошибки	Содержание ошибки
1	A3	Неисправность насос
2	A4	Перегрев термостата
3	A5	Низкое давление теплоносителя
4	A6	Нет зажигания
5	A7	Неисправность газового клапана
6	A8	Неисправный огонь
7	A9	Система защиты от замерзания
8	AA	Закипание воды
9	AB	Неисправный датчик термостата отопления
10	AC	Неисправный датчик термостата ГВС
11	AE	Обратное давление ветра через дымоход

7. Подача воды


Перед использованием котла необходимо наполнить трубопровод отопления водой.

В случае отсутствия воды или недостаточной наполненности труб, пульт дистанционное управление (передний) подаст звуковой сигнал и отобразит код ошибки A5.




1. Пожалуйста отключите электропитание.

2. Пожалуйста, закройте клапан подачи газа.




3. Пожалуйста, откройте клапан подачи воды на контуре обратки теплоносителя.




Клапан для чистой воды на контуре обратки теплоносителя


4. Пожалуйста, откройте клапаны каждого помещения.




5. Пожалуйста, на нижней части котла откройте вентиль подачи воды (Вентиль с голубой крышкой), повернув его налево



6. Если манометр уровня давления показывает 1-2 бар (98-196 кПа), значит подача воды идет полным ходом, повернув его направа




7. Пожалуйста, закройте клапан подачи воды на контуре обратки теплоносителя.




Клапан для чистой воды на контуре обратки теплоносителя

8. Пожалуйста, откройте клапан подачи газа.



9. Пожалуйста, включите питание. Проверьте хорошо ли работает котел.
- Возможно, при срабатывании автоматического клапан сброса воздуха, в Вашей системе отопления снизилось давление. В этом случае, необходимо добавить в систему воду через кран подпитки, согласно вышеуказанной инструкции



8. Способ настройки резервуара для горячей воды (датчик термостата)

Резервуар для горячей воды регулируется заданной температурой ГВС.


Диапазон настройки температуры горячей воды: 30-60°C (минимальное изменение – 1 градус)

Контроллер температуры	Эксплуатационные характеристики
условия эксплуатации ГВС (ON)	температура резервуара для ГВС < установленной температуры ГВС при работе в режиме ГВС, когда заданная температура ГВС -3°C
условия отключения ГВС (OFF)	Температура резервуара для ГВС > установленной температуры ГВС

* При активации функция ГВС температура горячей воды в резервуаре повышается, после чего происходит переключение в режим нагрева.

Способ настройки при использовании резервуара для горячей воды

1. Подсоедините датчик термостата резервуара для горячей воды к клемме подключения основного контроллера.
2. Необходимо изменить параметры на пульте дистанционного управления (переднем). При подключенном питании нажмите примерно на 5 секунд кнопку «Шестеренка».



3. Если на дисплее отображается «PP», измените на «08», используя кнопку контроллера температуры.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


4. Если на дисплее отображается «08», нажмите на кнопку «Шестеренка», чтобы изменить на «Еb».



5. Если на дисплее отображается «Еb», нажмите кнопку «Регулировка», чтобы изменить на «оп».




6. Чтобы вернуться в обычный режим в состоянии «оп» нажмите кнопку «Питание».



Способ настройки, когда резервуар для горячей воды не используется

В случае если резервуар для горячей воды не используется, необходимо изменить параметры. Если не изменить настройки, возникнет сообщение об ошибке. (Если не изменить, возникает ОШИБКА «АС»)

1. При подключенном питании нажмите примерно на 5 секунд кнопку «Шестеренка».



2. Если на дисплее отображается «PP», измените на «08», используя кнопку контроллера температуры.



3. Если на дисплее отображается «08», нажмите на кнопку «Шестеренка», чтобы изменить на «Еb».



4. Если на дисплее отображается «Eb», нажмите кнопку «Регулировка», чтобы изменить на «об».



5. Чтобы вернуться в обычный режим в состоянии «об» нажмите кнопку «Питание».



* Даже если установлено «об» на пульте дистанционного управления (переднем) можно изменить заданную температуру горячей воды.

9. Проверка неисправностей перед обращением за помощью

- В случае неисправностей, пожалуйста сначала проверьте следующие действия, после чего звоните в сервисный центр.
*при неправильной замене, производитель не несет ответственность.
- После гарантийного обслуживания, пожалуйста, проверьте оплаченный чек и сохраните копию у себя.

Условия	Причина	Предпринимаемые меры
Чувствуется запах газа (похож на запах сгнившего лука)	⇒ Пожалуйста, закройте клапан подачи газа, затем откройте все окна для проветривания и вызовите специалиста из сервисного центра. *Запрещается использовать горючие и воспламеняющиеся материалы, нельзя подносить к розетке спички или зажигалку. ⇒ Пожалуйста, следите за тем, чтобы не происходила утечка газа, проверяйте клапан подачи газа с помощью мыльной воды.	
Когда чувствуются выхлопные газы (симптомы: головокружение, тошнота)	При попадании продуктов сгорания в дом возможно отравление СО	
	⇒ Возможно дымоход не подсоединен?	Пожалуйста, проверьте соединение дымохода.
	⇒ Дымоход заблокирован?	Пожалуйста, прочистите дымоход.
	⇒ Труба отопления и труба подачи ГВС заблокированы?	Пожалуйста, проверьте, открыты ли трубы отопления и подачи ГВС.
Когда не работает искра зажигания	⇒ Шнур питания подключен?	Пожалуйста, подключите шнур питания.
	⇒ Газ подается нормально?	Пожалуйста, откройте клапан подачи газа. Если газа нет(при подаче из баллона со сжиженным газом), помняйте баллон.
	⇒ Установленная температура воды слишком низкая?	Пожалуйста, увеличьте температуру воды в контуре отопления.
Наличие странных звуков во время работы котла.	⇒ Возможно в трубе есть воздух?	Пожалуйста, откройте вентиляционное отверстие и спустите воздух из турбы отопления.
	⇒ Предохранительный клапан в трубе закрыт(включая, распределитель)?	Пожалуйста, откройте клапан.
	⇒ Котел присоединен прямо к стене?	Пожалуйста, установите котел правильно. *Если после этого сильный шум не исчезает, вы звоните специалиста из сервисной службы.

Условия	Причина	Предпринимаемые меры
Помещение не достаточно прогревается	⇒ Индикатор настроен только на ГВС?	Пожалуйста, подключите режим отопления.
	⇒ Установленная температура воды слишком низкая?	Пожалуйста, настройте правильный температурный режим.
	⇒ Распределительный клапан закрыт?	Откройте распределительный клапан.
	⇒ Распределительный клапан открыт достаточно, чтобы прогреть помещение?	Пожалуйста, проверьте клапан для каждого помещения.
	⇒ Фильтр контура отопления заблокирован?	Прочистите фильтр
	⇒ Из турбы выпущен воздух?	Пожалуйста, откройте вентиляционное отверстие в распределителе и выпустите воздух.
Нет ГВС	⇒ Закрыт клапан ГВС?	Пожалуйста, откройте клапан ГВС
	⇒ Фильтр системы ГВС заблокирован?	Прочистите фильтр

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

МОДЕЛЬ : Class-E One



-
1. Предупреждения безопасности
 2. Безопасная и правильная установка
- Схема установки котла
3. Установка котла
 4. Подключение котла к газовой трубе
 5. Подключение подачи воды, системы отопления и турбы ГВС
 6. Подключение к электросети
 7. Монтаж дымохода
 8. Установка дополнительного пульта (Опционально)
 9. Эксплуатация
 10. Установка наружного датчика
 11. Технические характеристики
-

- Данная инструкция по применению может быть использована для наилучшего использования товара





Пожалуйста, перед применением данного продукта, в целях вашей безопасности ознакомьтесь с инструкцией по применению

1. Предупреждения безопасности

- Предупреждения безопасности, описанные в данной инструкции по монтажу и наладке, включают важную информацию по обеспечению безопасности во время использования данной продукции. В случае пренебрежения пользователем данных рекомендаций, возможны имущественные потери.
- Для обеспечения безопасности в соответствии с уровнем опасности, имеются обозначения «ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», каждое из которых имеет свое определение.

«ОПАСНО»	Когда не соблюдены требуемые условия, данная надпись означает большую опасность.
«ВНИМАНИЕ»	Когда не соблюдены требуемые условия, данная надпись означает скрытую опасность
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»	Когда не соблюдены требуемые условия, данная надпись означает скрытую опасность, которая может нанести легкий или несерьезный вред здоровью.

- Определения к символам на продукции или в инструкции означают следующее;

	Данный символ означает «Строгое следование инструкции»
	Данный символ означает «Запрещено»
	Данный символ означает «Заземлить для защиты от электрического удара»
	Данный символ означает «Внимание под напряжением»

Пожалуйста, передайте пользователю инструкцию по применению и установке (В случае установки на недавно построенном объекте инструкцию рекомендуется прикрепить к нижней части котла при помощи прилагаемой кабельной связки.)

2. Безопасная и правильная установка

- Пожалуйста, для безопасной и правильной установки котла внимательно прочитайте данную инструкцию.


Перед установкой

«ОПАСНО»

- Данный товар должен устанавливать квалифицированный специалист с лицензией, выданной согласно нормативным документам по газификации.
 - Если установка котла производится нелицензированным специалистом, впоследствии можно отравиться, задохнуться или может произойти взрыв или пожар.
-
- Пожалуйста, не меняйте функции котла самовольно, без разрешения и не отключайте функцию силового блока управления.
 - Пожалуйста, без разрешения не трогайте выключатель давления воздуха, не меняйте функцию термостата и не перезапускайте силовой блок управления (РСВ)
 - Обратные действия могут привести к удушью и возникновению пожара.
-
- При установке котла, пожалуйста, проверьте, достаточно ли закреплен вентиль давления газа
 - Если вентиль не закреплен, могут привести к удушью и возникновению пожара.

«ВНИМАНИЕ»

- При установке котла, следите за тем, чтобы котел был установлен в соответствии с нормативными документами.
- При нарушении нормативов установки, могут привести к удушью и возникновению пожара и уменьшаться срок эксплуатации котла.




- Пожалуйста, совпадает ли тип подаваемого газа, с указанным в таблице на боку котла.
- Использование газа неподходящего типа может привести к пожару или взрыву.


«ВНИМАНИЕ»

- Пожалуйста, используйте запчасти, которые поставляет компания-производитель и не занимайтесь самостоятельным ремонтом или заменой запасных частей.
 - Обратные действия могут привести к несчастным последствиям. Пожалуйста, используйте детали, которые поставляет компания-производитель
-
- Пожалуйста, не меняйте тип газа в котле. Несоблюдение этого требования может привести к отравлению газом.

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ»



- Пожалуйста, перед применением проверьте тип электропитания.
- Если питание в сети выше, чем требуется, то может возникнуть пожар или уменьшится срок эксплуатации котла




- Проверьте длину труб котла.
- Необходимо проверить трубы, соединяющие трубопровод с трубами котла, соединительные трубы.

Выбор места установки


«ВНИМАНИЕ»




- Пожалуйста, выберите подходящее помещение для установки котла.

«ОПАСНО»


- Пожалуйста, устанавливайте котел внутри дома.
- Наличие достаточного количества воздуха - важный фактор для котла. Если устанавливать котел в плохо проветриваемом помещении, можно отравиться CO.

«ВНИМАНИЕ»


- Пожалуйста, не устанавливайте котел рядом с горючими и воспламеняющимися материалами, например, бензином, бензолом, газом и растворителем.
- Обратные действия могут привести к пожару.




- Пожалуйста, не устанавливайте котел во влажном или непроветриваемом помещении, например, в ванной комнате или туалете.
- Обратные действия могут привести к коррозии котла.




- Пожалуйста, не устанавливайте котел рядом с горелкой.
- Обратные действия могут привести к перегреву котла.
- Пожалуйста, следите за тем, чтобы расстояние между котлом и газовыми приборами было не менее 1м.

- В обязательном порядке необходимо обеспечить наличие дренажной установки (водостока), а также выполнить гидроизоляцию пола.
- Если в помещении отсутствует водосток и не выполнена гидроизоляция пола, то переполнение котла может вызвать затопление, которое приведет к порче имущества. Даже в случае переполнения котел продолжает работать в штатном режиме. В такой ситуации необходимо присоединить к сточной трубе в полу специальный шланг и обеспечить слив излишней воды. Имущество, складированное на полу котельной, может быть повреждено.

«ВНИМАНИЕ»




- Пожалуйста, следите за тем, чтобы не было причин для возникновения пожара. Для этого необходимо правильно установить котел, соблюдая правильное расстояние от стен и потолка.
- Пожалуйста, установите котел на огнеупорной стене.
- В случае установки котла на горючей стене, пожалуйста, покройте стену огнеупорным материалом. Используйте только негорючий материал в виде тонкой металлической пластины шириной 3мм.
- Расстояние между стенкой котла и горячим материалом должно быть не менее 100-300мм
- Расстояние между верхней частью и потолком должно быть не менее 250мм для установки дымохода.
- Спереди котла должно быть расстояние не менее 600мм для свободного доступа к котлу во время проверки или ремонта.



- Пожалуйста, не устанавливайте котел рядом с коррозионными газами, например, аммонием, хлоркой, серой и кислотой.
- Обратные действия могут привести к поломке котла и отравлению CO.

- При установке LPG(баллона со сжиженным газом) к оборудованию, проверьте, стоит ли испаритель. Пожалуйста, не отключайте питание котла.
- Если емкости испарителя недостаточно, отключите питание, в противном случае может возникнуть пожар.

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ»



- Пожалуйста, не устанавливайте вентилятор или обогреватель рядом с котлом.
- Обратные действия могут привести к поломке котла или отравлению CO.

- Пожалуйста, не устанавливайте котел в людном месте, около лестницы или у выхода.

Схема установки котла





Схема установки котла




3. Установка котла

«ВНИМАНИЕ»




Стена должна иметь достаточный предел прочности на разрыв

- Пожалуйста, устанавливайте котел на прочную стену.
- При установке котла, стена должна выдержать дополнительный вес, который показывает на техническом характеристике. Установка котла на ненадежную стену может привести к поломке, провисанию котла, утечке газа и возникновению пожара при падении котла.
- Если стена не достаточно прочная, проведите работы по ее укреплению.
- Вес товара указан на данной инструкции.



- Общий вентиляционный трубопровод не рекомендуется устанавливать со стороны стены.
- В зимнее время конденсат может вызвать коррозию крепежей (анкерных болтов, штырей), что приведет к нарушению целостности котельной установки.
- Это в свою очередь может стать причиной повреждения самого котла, затопления помещения, утечки газа и даже пожара.



- Пожалуйста, закрепите зажим, используя анкерный болт.
- Если зажим плотно не закрепить, то котел упадет.
- В противном случае обратные действия могут привести к поломке, опусканию котла, утечке газа и возникновению пожара в случае, если котел упадет.

Как закреплять

1. Способ крепления зажима.


- Пожалуйста, промаркируйте выбранное место для крепления.
- Пожалуйста, с помощью бурильного молотка(Ø10мм) сделайте дыру размером 50мм.
- Пожалуйста, затяните анкерный болт и закрепите зажим с помощью штыря.

Перед полным затяжением анкерных болтов используйте уровень для выравнивания.

- Можно использовать в качестве амортизатора каучук для устранения вибрации во время включения котла.

2. Вешая котел на стену важно точно совместить монтажный кронштейн со специальными пазами на задней крышке котла.

- В случае отсутствия кронштейна котел нужно прикрепить к стене анкерными болтами, используя специальные крепежи на задней крышке.



3. Пожалуйста, соедините кронштейн нижней части котла.



4. Пожалуйста, скрепите все трубы тефлоном.

4. Подключение котла к газовой трубе

- Подключение газа должно производиться в соответствии с государственными стандартами и должно быть санкционировано поставщиком газа.

«ВНИМАНИЕ»

- После настройки подачи газа, пожалуйста, проверьте нет ли утечки.
- Утечка газа может привести к ухудшению здоровья и имущественным потерям
- Пожалуйста, Проверьте тип подаваемого газа, соответствует ли типу газа в котле.
- Если тип не совпадает (тип газа в котле указан на нижней части котла справа), может начаться пожар.



- Пожалуйста, ознакомьтесь со стандартными требованиями к газовой трубе.
- Пожалуйста, в качестве газовой трубы используйте гофрированный металлический гибкий шланг.
- Применение несоответствующих стандарту запчастей может привести к возникновению пожара или взрыва из-за утечки газа.

- Пожалуйста, не регулируйте давление газа, как описано выше.
- Может возникнуть пожар или взрыв.


- Пожалуйста, закройте клапан подачи газа и используйте давление газа, как указано выше во время проверки на утечку газа.

Подключение котла к газовой трубе

- Диаметр газового отверстия этого изделия составляет G 3/4 дюйма
В настоящем руководстве указаны диаметры соединительных отверстий для всех моделей.
- При монтаже газопровода необходимо использовать металлические трубы, соответствующие нормативным актам, регулирующим работу с бытовым газом (трубы из специальной углеродистой стали, меди или медного сплава), либо гибкие металлические шланги, прошедшие проверку газового оборудования.
- Промежуточный клапан на газовой трубе следует установить ближе к самому изделию, чтобы его проще было открывать и закрывать.
- Запрещается использовать резиновые шланги или трубы 10 мм.
- Для соединений следует использовать штуцеры или накидные гайки, чтобы облегчить разъединение в случае необходимости.
- Для сжиженного газа следует использовать бытовой регулятор низкого давления, подходящий для указанного расхода газа.
- Для сжиженного газа следует установить не менее 2 баллонов по 50 кг каждый. Использование контейнера слишком малого объема приводит к чрезмерной потере газа вследствие недостаточного парообразования, что делает невозможной нормальную работу изделия.
- Газовая труба изделия должна подключаться напрямую к магистральному газопроводу.

5. Подключение подачи воды, системы отопления и турбы ГВС

«ВНИМАНИЕ»



- Все открытые трубопроводы (кроме газовых труб) должны быть снабжены теплоизоляцией.
- Открытые участки труб в зимнее время могут быть повреждены морозом.
- Особенно важно обеспечить теплоизоляцию труб водоснабжения и подачи теплой воды.

- Перед установкой необходимо промыть трубы чистой водой (проточной), чтобы удалить из них любые посторонние вещества.
- Посторонние вещества внутри труб понижают эффективность отопления и нагрева воды, а также ведут к поломке компонентов.

- Пожалуйста, используйте чистую фильтрованную воду для отопления.
- Если пользоваться грунтовой или известковой водой, то срок эксплуатации котла уменьшится.

- Пожалуйста, не добавляйте антифриз в трубу отопления.
- Это может привести к уменьшению срока эксплуатации котла или повреждению запчастей.

- Пожалуйста, не используйте алюминиевый материал для распределителя или радиатора отопления.
- Это может привести к эрозии и поломке котла.

- Пожалуйста, не меняйте местами трубу обратной тяги и трубу ГВС.
- Это может привести к поломке или неисправностям котла.

Подключение трубы обратной ГВС

- Параметры трубы : G 1/2 дюйма
- Пожалуйста, в качестве водяной трубы используйте соответствующий материал.
- Пожалуйста, установите клапан подачи воды к трубе обратной тяги ГВС.
- Пожалуйста, соедините трубы ГВС фитингами для легкого отсоединения.
- Пожалуйста, не устанавливайте клапан декомпрессии, давление воды должно быть не ниже 5 кг·с/см² (500 кПа).
- Пожалуйста, установите нагнетательный насос в трубу обратной тяги ГВС в тех участках, где водяное давление низкое.
(но, пожалуйста, устанавливайте насос до определенного уровня воды)
- Пожалуйста, откройте клапан подачи воды и удалите грязь в трубе перед тем, как соединить трубу обратной тяги ГВС к котлу.
- После соединения, пожалуйста, проверьте, нет ли протекания.
- При проверке протекания, после соединения с котлом, пожалуйста, используйте только чистую воду(Нельзя использовать грунтовую или известковую воду).
- Пожалуйста, после соединения с котлом при необходимости теплоизолируйте трубу обратной тяги ГВС.

Подключение трубы ГВС


- Параметры трубы : G 1/2 дюйма
- Пожалуйста, в качестве водяной трубы используйте материал, соответствующий стандартам.
- Пожалуйста, соедините трубы фитингами для легкого отсоединения.
- Пожалуйста, при необходимости укоротите трубу ГВС насколько возможно.
- Пожалуйста, по возможности избегайте сложных присоединений к другим трубам.
- Пожалуйста, следите за тем, чтобы в трубе не накапливался воздух.
- Пожалуйста, откройте клапан подачи воды и удалите грязь(осадок, отложения и т.д.) в трубе перед тем, как соединить трубу ГВС к котлу.
- После соединения, пожалуйста, проверьте, нет ли протекания.
- Пожалуйста, после соединения с котлом теплоизолируйте трубу ГВС.

Подключение отопления


- Параметры трубы : G 3/4 дюйма
- Пожалуйста, в качестве водяной трубы используйте материал, соответствующий стандартам.
- Пожалуйста, соедините трубы фитингами для легкого отсоединения.
- Пожалуйста, не используйте алюминиевый материал для распределителя или радиатора отопления.
- Это может привести к загрязнению и поломке котла.
- Пожалуйста, перед установкой трубы произведите чистку, промойте трубу чистой водой. Если этого не сделать, то в котле может произойти поломка.
- Пожалуйста, используйте чистую воду для отопления(Нельзя использовать грунтовую, известковую воду и антифриз).
- После соединения, пожалуйста, проверьте нет ли протекания.
- Пожалуйста, после соединения с котлом теплоизолируйте трубу.
- После подключения выпустите воздух из трубы.

6. Подключение к электросети

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»



- Пожалуйста, установите электропроводку, которая совпадает с питанием котла.
- Правильное электропитание гарантирует нормальную работу данного котла. Если напряжение в сети выше, чем требуется, то может случиться возгорание деталей котла, снизится и эффективность котла.




- Следует использовать розетку с боковым заземлением.
- Имеется опасность поражения электрическим током.
- Если боковое заземление не предусмотрено, обязательно нужно использовать заземляющий провод.
- В случае повышения напряжения до 230 В в местности с напряжением 110 В создание заземления особенно важно.

Электропроводка


- Электропроводка должна соответствовать госстандартам.
- Пожалуйста, не используйте розетку, которая не подходит для других электроприборов в доме.
- Используйте стабилизатор напряжения, потребляющий не менее 1 кВт/ч.
- Для защиты котла от резких и сильных скачков напряжения рекомендуется установка стабилизатора напряжения.
- Запрещается устанавливать электрическую розетку за заднюю стенку котла.
- Электрическая розетка для питания котла должна быть подключена к электросети дома проводами сечением не менее 1.2 мм²

7. Монтаж дымохода


«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»



- При монтаже дымохода очень важно четко следовать инструкциям.
- Неправильная установка дымохода может привести к утечке выхлопного газа (угарного газа) и удушью, а также плохо повлиять на компоненты котла, сократив его срок эксплуатации.




- Дымоход должен иметь хороший доступ к внешнему воздуху, а газы, выделяемые из его вентиляционного отверстия ни в коем случае не должны попадать внутрь помещения.
- Это может стать причиной несчастного случая в результате нехватки кислорода и отравления угарным газом.




- Оборудование следует устанавливать в местах, где редко бывают люди. Оно должно быть надежно укрыто от снега, дождя и ветра.
- Зимой на дымоходе могут образовываться сосульки. Их падение чревато травмами и материальным ущербом.

- При установке оборудования следует соблюдать соответствующие нормы монтажа газовых котлов, основанные на действующем законодательстве в сфере газового оборудования.
 - Нарушение этих норм может привести к сокращению срока эксплуатации котла, пожару или отравлению угарным газом.
-
- Для подвода и отвода газов с котлами нашего производства следует использовать исключительно трубы одобренных нами производителей (прошедших официальную сертификацию).
 - В случае использования труб не одобренных нами производителей может произойти отравление угарным газом. Компания-производитель котла не несет ответственности за нарушение его работы и связанные с этим несчастные случаи, если при монтаже были использованы трубы не одобренных компанией производителей.


Установка дымохода для закрытого типа (FF)




- Установите дымоход под углом 2-5 градусов вниз к уровню горизонта, чтобы обеспечить удаление конденсата и защита котла от дождя.
- Может привести к сокращению срока эксплуатации оборудования.



- Пожалуйста, проверяйте все соединения на дымоходе, нет ли утечки выхлопного газа
- Пожалуйста, установите уплотнительное кольцо во все соединения дымохода во избежание утечки выхлопного газа. После установки проверьте, наличие утечки выхлопного газа.
- Пожалуйста, при необходимости закрепите соединение между дымоходом и котлом с помощью герметика.
- При просочивании выхлопного газа может возникнуть отравление CO.




- Пожалуйста, покройте стену огнеупорным материалом для того, чтобы в помещение не попадали выхлопные газы.
- Это может стать причиной отравления угарным газом, образовавшимся в результате неполного сгорания вследствие недостатка кислорода.





- Отверстия подачи и отвода газов дымохода не должны прилегать к стене.
- Это может стать причиной отравления угарным газом, образовавшимся в результате неполного сгорания вследствие недостатка кислорода.

Правила и способ установки дымохода

- В качестве материала для дымохода следует использовать листовую нержавеющую сталь либо другой термостойкий металл, устойчивый к коррозии под воздействием конденсата и выхлопных газов.
- Отверстие подачи воздуха дымохода должно быть удалено от внешней стены как минимум на 50 мм.
- В пределах 15 мм от верха, низа либо по сторонам от верхней части дымохода не должно быть никаких выступов.
- Верхушка верхней части должна отстоять от верхнего выступа как минимум на 250 мм.
- Во избежание попадания в котел конденсата и дождевой воды дымоход следует устанавливать с уклоном вниз под углом в 2–5 градусов.
- Дымоход должен быть присоединен надежно, чтобы сила в 300 Н (30 кг), примененная в осевом направлении, не могла его сместить.
- Длина дымохода должна составлять не более 5 м, при этом он может содержать до 2 сгибов.
- Стену, через которую выходит дымоход, следует обработать огнеупорным покрытием.



- На всех соединениях дымохода (отверстие для подачи воздуха, отверстие для отвода газа, гофрированная труба для подачи воздуха) необходимо установить уплотнительные кольца во избежание утечек. После установки необходимо проверить дымоход на герметичность.
- Место соединения между котелом и вытяжкой следует обработать термостойким силиконом или другим аналогичным материалом (но не гипсоволокнистой лентой) для сохранения герметичности.
- Во избежание попадания выхлопных газов в помещение зазор между дымоходом и краями отверстия в стене следует заполнить силиконом (чеканка шва).
- Дымоход следует устанавливать на двух зажимах, закрепленных на внутренней и внешней стенах.



Расчёт максимальной длины дымохода

- Для каждого типа дымоходов максимальная длина рассчитывается своим способом указанным ниже.

Дымоход из алюминия диаметром 100/60 мм

Максимальный длина прямого дымохода составляет 5 м + первый присоединительный угол, который не учитывается в расчетах.

- Угол 90° эквивалентен 1 м прямой трубы
- Угол 45° эквивалентен 0.5 м прямой трубы

*Пример - если мы используем 2 угла 90°, один угол 45° и прямой отрезок трубы 1м, то расчётная длина будет равна $1*2+0.5*1+1 = 3.5$ м

Дымоход из нержавеющей стали диаметром 75/75 мм

Максимальный длина прямого дымохода составляет 5 м

- Угол 90° эквивалентен 1 м прямой трубы
- Угол 45° эквивалентен 0.5 м прямой трубы

*Пример - если мы используем 2 угла 90°, один угол 45° и прямой отрезок трубы 2м, то расчётная длина будет равна $1*2+0.5*1+2 = 4.5$ м

Проверка после установки дымохода


- Для обеспечения нормальной и безопасной работы котла после установки дымохода следует проверить следующие элементы и заменить или доработать те места, где будут выявлены недостатки..

Проверка	Подтверждение
Надежно ли закреплено соединение дымохода?	
Герметичен ли дымоход?	
Установлен ли дымоход под наклоном вниз в 2–5 градусов?	
Нет ли поблизости от дымохода легко воспламеняющихся веществ?	
Не выступает ли верх дымохода из крыши на расстояние, превышающее норму?	
Герметично ли отверстие в стене, через которое проходит дымоход?	
Нет ли поблизости от дымохода опасных веществ (баллонов с газом, баков с топливом)?	
Не превышает ли длина трубы дымохода 5 м, а число ее сгибов меньше 2?	

Установка коаксиального дымохода


- Необходимо проверить, корректно ли установлен коаксиальный переход.

Коаксиальный переход




- Коаксиальный переход соединяется с резиновой упаковкой.

Прокладка




- Трубы для подачи и отвода газов необходимо присоединить к соответствующим отверстиям котла, запечатать лентой и закрепить винтами во избежание отсоединения.




Способ установки корейского коаксиального дымохода(Опционально)


- Из двух заглушек трубы подачи воздуха следует снять одну в том месте, где будет соединение. Отсоедините коаксиальный переход..



- Соедините разъемную муфту дымохода с трубой подачи воздуха.




- Соедините со съемным дымоходом.
- В месте соединения не должно возникнуть разрыва.





Правила и способ установки коаксиальный дымоход

- Расстояние между отверстием коаксиального дымохода и внешней стеной должно составлять не менее 50 мм.
- Вокруг коаксиального дымохода, а также над ним в радиусе 600 мм (в случае установки радиатора — 300 мм) не должно быть никаких воспламеняющихся материалов.
- Расстояние между коаксиальным дымоходом и окнами и проемами должно составлять не менее 600 мм во избежание попадания выхлопных газов в помещение.
- Расстояние между вершиной коаксиального дымохода и верхним выступом должно составлять не менее 250 мм.
- Во избежание попадания в котел конденсата или дождевой воды коаксиальный дымоход следует устанавливать с наклоном вниз под углом в 2–5 градусов.
- В качестве материала для коаксиального дымохода следует использовать листовую нержавеющую сталь либо другой термостойкий металл, устойчивый к коррозии под воздействием конденсата и выхлопных газов.
- Коаксиальный дымоход для отвода газов должна быть присоединена прочно и выдерживать силу в 300 Н (30 кг), примененную в осевом направлении.
- Если коаксиальный дымоход для отвода газов проходит через стену с воспламеняющейся поверхностью, то вокруг дымоходы на стену следует нанести покрытие толщиной не менее 20 мм из металла или какого-либо иного огнеупорного материала.
- Во избежание утечек на всех соединениях дымохода для вывода газов необходимо устанавливать уплотнительные кольца, а после установки следует выполнить проверку на герметичность.
- Место соединения между котлом и дымоходом для вывода газов следует обработать термостойким силиконом или другим аналогичным материалом (но не гипсоволокнистой лентой) для сохранения герметичности.
- Место прохождения трубы для вывода газов в стене следует зачеканить силиконом во избежание попадания выхлопных газов обратно в помещение (чеканка).
- При удлинении максимальная протяженность коаксиального дымохода не должна превышать 5 м, а число сгибов должно быть не более 2.
- В случае удлинения коаксиального дымохода для обеспечения прочности необходимо установить по 1 подвеске (фиксирующему зажиму) на каждые 900 мм длины начиная с точки опоры.

- Коаксиальный дымоход должен быть полностью открыт со всех сторон. В тех случаях, когда часть конструкции скрыта в потолке или ином структурном элементе, необходимо обеспечить максимальную герметичность соединения и покрыть его дополнительно металлом или каким-либо иным огнеупорным материалом во избежание утечки выхлопных газов.




- Место соединения также следует непременно обработать термостойким силиконом или другим подобным материалом.
- Также необходимо установить окно доступа для ремонта и обслуживания.
- Коаксиальный дымоход следует присоединить к газоотводному отверстию котла таким образом, чтобы замыкающее устройство попало в паз.
- Убедитесь, что колено и удлинительная труба также попадают в паз.
- При соединении колена и удлинительной трубы следует следить за тем, чтобы на швах не возникло разрывов.



Правила и способ установки отдельного дымохода с совмещенным вентиляционным колпаком

- В совмещенной вытяжке используется структура с глухим концом и боковыми отверстиями.
- Если котел установлен на верхнем этаже, а расстояние от отверстия общей вытяжки до вытяжки котла составляет не более 4 м, следует установить отдельную дымоотводящую трубу (а не присоединять ее к отверстию общей вытяжки.)
- Совмещенный вытяжной колпак должен находиться на высоте не менее 1,5 м от поверхности крыши(если на крыше имеются выступы, то точка отсчета это их вершина .)
- Совмещенный вытяжной колпак должен быть закрыт от порывов ветра.
- Дымоотводящая труба должна быть прочно присоединена и выдерживать силу в 300 Н (30 кг), примененную в осевом направлении.
- Место соединения между котелом и дымоотводящей трубой следует обработать термостойким силиконом или другим аналогичным материалом (но не гипсоволокнистой лентой)(для сохранения герметичности).

Стандартная установка раздельного дымохода с совмещенным вентиляционным колпаком



⇒ Не устанавливать более 2 котлов на одном этаже

⇒ Поверхность общего дымохода - круг или прямоугольник (ширина:длина = 1:1.4)

«Пример раздельного дымохода на совмещенном вентиляционном колпаке»

- Пожалуйста, не присоединяйте к общему дымоходу более 2 котлов с одного этажа.
- Пожалуйста, не присоединяйте котел к отверстию общего дымохода с помощью кирпичей.
- Пожалуйста, не пытайтесь помешать потоку выхлопных газов выходить из дымохода.
- Пожалуйста, для предотвращения попадания встречного ветра установите последний верхний котел на расстояние не менее 4м, от потолка общего блока

Правила и способ установки раздельного дымохода с совмещенным вентиляционным колпаком

- Для общего дымохода устанавливается соответствующая поверхность в соответствии с законодательством РФ об установке газовых котлов.
- Пожалуйста, устанавливайте дымоход вертикально. Поверхность под трубу должна быть квадратной, с соотношением ширина : длина, 1:1.4
- Данные по поверхности дымохода
- $\text{Площадь поверхности общего дымохода(мм}^2\text{)} = \text{Объем потребления газа(кКал.ч)} * 0.6(\text{мм}^2\text{ч/кКал)}$
 * Показатель одновременного использования котлов(F) + Горизонтальная поверхность дымохода (мм²) * Максимальное количество дымоходов на одном этаже(=2)
- Показатель одновременного использования котлов(F)

Количество котлов	Показатель одновременного использования котлов	Количество котлов	Показатель одновременного использования котлов
1	1.00	12	0.80
2	1.00	13	0.80
3	1.00	14	0.79
4	0.95	15	0.79
5	0.92	16	0.78
6	0.89	17	0.78
7	0.86	18	0.77
8	0.84	19	0.76
9	0.82	20	0.76
10	0.81	Более 21	0.75
11	0.80		


«ВНИМАНИЕ»

- Для подвода и отвода газов с котлами нашего производства следует использовать исключительно трубы одобренных нами производителей (прошедших официальную сертификацию).
- В случае использования труб не одобренных нами производителей может произойти отравление угарным газом.
- Компания-производитель бойлера не несет ответственности за нарушение его работы и связанные с этим несчастные случаи, если при монтаже были использованы трубы не одобренных компанией производителей.

8. Установка дополнительного пульта(Опционально)

Место установки

- Установка выполняется преимущественно возле стены отопляемого помещения.
- Оборудование устанавливается на высоте 1,2–1,5 м от пола в хорошо проветриваемом помещении.
- Не рекомендуется устанавливать оборудование в помещениях, открытых для прямого солнечного света, с высокой температурой, повышенной влажностью, риском попадания влаги, легко доступных для детей, а также в ванной.
- Комнатный термостат следует устанавливать в помещении, в котором его будет легко регулировать, а после установки необходимо бережно обращаться с ручкой регулирования температуры воды для отопления.
- Комнатный термостат предпочтительно устанавливать в помещении, где есть место для его демонтажа в случае ремонта.
- При установке комнатного термостата не следует нажимать на него или как-либо еще применять к нему чрезмерную силу.





Способ установки

■ Установка комнатного пульта на распределительной коробке

1. Снять заднюю крышку комнатного пульта, затем прикрепить ее к распределительной коробке при помощи 2 (4*3,5) винтов с потайной головкой.

* Не путайте верх и низ задней крышки.

2. Провода комнатного пульта, выходящие из котла (2 провода) следует подсоединить к 2 коннекторам сзади термостата, после чего поместить в канавку для проводов.
3. Чтобы зафиксировать пульт, его нужно вставить в кронштейн, задвинуть, слегка потянув вниз.



■ Установка комнатного пульта на деревянной или бетонной стене

1. Кронштейн пульта следует зафиксировать шурупами.

* Для крепления на бетонной стене в ней выполняются отверстия (диаметром 3,5* и глубиной 30 мм), а затем кронштейн и задняя крышка прикрепляются на дюбелях.

2. 2 провода для пульта, выходящие из котла, следует присоединить к 2 коннекторам для проводов сзади термостата, а затем поместить в канавку для проводов.
3. Чтобы зафиксировать пульт, его нужно вставить в кронштейн, задвинуть, слегка потянув вниз.

9. Эксплуатация


- Пожалуйста, передайте инструкцию пользователю.

Этап	Комментарии
Подготовка	⇒ Проверьте, правильно ли установлены котел и трубы. (Пожалуйста, следите за соблюдением госстандартов)
	⇒ Пожалуйста, откройте все клапаны отопления. (Все клапаны, связанные с водой должны быть открыты)
Проверка работы	⇒ Пожалуйста, включите электропитание.
	⇒ Пожалуйста, подайте воду в трубу отопления. <ol style="list-style-type: none"> 1) Пожалуйста, откройте клапан водомера и трубу ГВС в нижней части котла. 2) Пожалуйста, поверните клапан подачи воды против часовой стрелки и подайте воду. 3) Если манометр показывает 1-2 бар(98-196 Па), вода подается достаточно. ⇒ Пожалуйста, подайте воду в конденсационный котел. Проверьте, слита ли вода (Пожалуйста, установите шланг слива после проверки) <p>*Если вода подается через трубу конденсата, пожалуйста, вернитесь к исходному положению.</p>
	⇒ Воздух в газовой трубе. <ol style="list-style-type: none"> 1) Пожалуйста, откройте клапан подачи газа. Пожалуйста, проверьте давление подаваемого газа. 2) Пожалуйста, включите контроллер температуры, затем установите температуру отопления. 3) Пожалуйста, проверьте, правильно ли работает котел? Если котел не работает, а лампа горит 1 минут после включения, пожалуйста, повторите пункт 2. Пожалуйста, откройте вентиляционное отверстие газовой трубы.
Защита от замерзания и чистка котла	⇒ Пожалуйста, после завершения испытания котла, включите температурный контроллер. ⇒ Пожалуйста, проверьте теплоизоляцию всех труб котла. ⇒ Пожалуйста, проверьте нет ли вокруг котла горячих материалов, и уберите их, если имеются.

10. Установка наружного датчика

Наружный датчик

- Отсоедините корпус датчика от крышки датчика.
- Прикрепите корпус датчика к стене, используя предоставленные винты.
- Подсоедините провод к корпусу устройства через отверстие со втулкой.
- Подсоедините провода к клеммной колодке.
- Прикрепите крышку к корпусу датчика.



GAC 2030 (Siemens)


Инструкция по установке наружного датчика

- Типичная наружная температура или места, где температура может измениться под воздействием прямых солнечных лучей, не указаны.
- Лучшее место для установки контроллера температуры, позволяющее избежать прямых солнечных лучей – северная или северо-восточная сторона карниза.
- Пожалуйста, не устанавливайте датчик рядом с источником тепла, который может повлиять на его работу. Точное определение температуры (вентиляция, вытяжка, освещение).
- Перед установкой крышки, пожалуйста, убедитесь, что проводка закреплена надежно.
- Датчик является водонепроницаемым устройством.

Управление наружным датчиком

(контроллер температуры, доступный для использования на улице)

- Управление наружным датчиком можно использовать для повышения энергоэффективности. Настройки температуры нагрева изменяются автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха и текущего применения системы отопления (нагрузки системы) посредством управления наружным датчиком.
- Управление наружным датчиком может использоваться только в случае установки датчика наружной температуры. Также система управления функционирует только тогда, когда котел находится в нормальном рабочем режиме. Система управления не функционирует, если котел работает в минимальном (MIN) или максимальном (MAX) режиме, или в случае если на передней панели котла отображается ошибка.



Настройка температуры обогрева помещения для управления наружным датчиком


- В следующей таблице перечислены диапазоны температур обогрева помещения по умолчанию и применимые диапазоны наружных температур в зависимости от тепловой нагрузки системы.

Код	Тепловая нагрузка	Мин. уставка	Макс. уставка	Мин.-Макс. наружная температура
00	Finned tube heat load types	48°C	80°C	Мин. наружная температура : -10°C Макс. наружная температура : 20°C
01	Фанкойл	60°C	80°C	
02	Cast iron baseboard	40°C	77°C	
03	Low mass radiant	40°C	60°C	
04	High mass radiant	40°C	50°C	
05	Радиатор	48°C	77°C	
06	Сделанный на заказ	60°C	80°C	Пользователь определяет

Сделанный на заказ	Мин. уставка		Макс. уставка	
	Коды	Температура	Коды	Температура
Датчик температур отопления	C1	40~48°C	C2	50~80°C
Наружный датчик	C3	-20~5°C	C4	5~40°C

Наружный датчик и принцип работы (способ настройки при использовании наружного датчика)

- Автоматически настраивает и управляет заданной температурой отопления (воды на подаче) в соответствии с наружной температурой, определяемой наружным датчиком, и в соответствии с установленной тепловой нагрузкой.
 - Путем изменения параметров на пульте дистанционного управления (переднем) можно выбрать использование наружного датчика и тип тепловой нагрузки.
1. При подключенном питании нажмите примерно на 5 секунд кнопку «Шестеренка».




2. Если на дисплее отображается «PP», измените на «08», используя кнопку контроллера температуры.



3. Если на дисплее отображается «08», нажмите на кнопку «Шестеренка», чтобы изменить на «0b».




4. Если на дисплее отображается «0b», нажмите кнопку «Регулировка», чтобы изменить на «0п».



5. Нажмите на дисплее кнопку «Шестеренка», чтобы изменить на «Нб».




6. Если на дисплее отображается «Нб», выберите тип тепловой нагрузки, которая будет применяться, используя кнопку «Регулировка».



※ Ввод в таблицу кода и тепловой нагрузки

Код	Тепловая нагрузка	Мин. уставка	Макс. уставка	Мин.-Макс. наружная температура
00	Finned tube heat load types	48°C	80°C	Мин. наружная температура : -10°C Макс. наружная температура : 20°C
01	Фанкойл	60°C	80°C	
02	Cast iron baseboard	40°C	77°C	
03	Low mass radiant	40°C	60°C	
04	High mass radiant	40°C	50°C	
05	Радиатор	48°C	77°C	
06	Сделанный на заказ	60°C	80°C	Пользователь определяет

7. Для возврата в обычный режим нажмите кнопку «Питание» в состоянии установленной тепловой нагрузки.




※ При возникновении ошибки наружного датчика, устройство автоматически переключается и функционирует в режиме общего управления обогревом, а не в режиме управления наружным датчиком.

Мигает только значок проверки (заданная температура нагрева работает в соответствии с установленным значением на пульте управления)

11. Технические характеристики

Модель			E One 24	E One 30	E One 35
Назначение		Настенный двухконтурный котел			
Тип газа		Природный / Сжиженный			
КПД		%	92		
Номинальная мощность	Отопление	кВт	24	30	35
	ГВС	кВт	24	30	35
Площадь отопления		м ²	240	300	350
Диапазон регулировки температуры	Отопление	°C	40~80		
	ГВС		30~60		
Рабочего давления отопления	Макс.	бар	3		
	Мин.		0.5		
Номинальный расход газа (Отопление)	Природный(G20)	м ³ /ч	2.80	3.50	4.08
	Сжиженный(G30)	кг/ч	2.08	2.60	3.03
	Сжиженный(G31)	кг/ч	2.05	2.57	3.00
Давление газа на входе	Природный(G20)	Мбар	10~25		
	Сжиженный(G30)		25~33		
	Сжиженный(G31)		25~33		
Напряжение		В/Гц	230/50		
Расход электричества		Вт	110	110	110
Диаметры дымохода		мм	60/100(80/80)		
Размер соединительных труб	Отопление	дюйм	G 3/4		
	ГВС		G 1/2		
	ГАЗ		G 3/4		
Размер (ШХДХН)		мм	410X700X325		
Вес		кг	34	35	35

MEMO



MEMO

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

MEMO

